

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»)

430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1а
адрес места осуществления деятельности

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия"
Е.П. Чумакова
20.05.25 г.
м.п.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний
№ 564/07 от 16.05.2025 г.

Наименование объекта: Складское помещение АО «ЛАТО».

Адрес объекта юридический: АО «ЛАТО»,
431720, Республика Мордовия, Чамзинский район, рп Комсомольский, ул. Промышленная, зд.2.

Адрес объекта фактический: АО «ЛАТО»,
431720, Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Промышленная, зд.2.

Заказчик: АО «ЛАТО».

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: заявление
от 27.03.2025.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: установление
соответствия (несоответствия) строительных материалов требованиям раздела 11 главы
II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных
Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: врачом по общей гигиене
отдела санитарно-гигиенического анализа и экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Мордовия» Ахапкиным М.В, аккредитация специалиста по
специальности «Медико- профилактическое дело», уникальный номер реестровой записи
2023.4612454, действителен до 08.08.2028 г

Рассмотренные (представленные) документы:

1. протокол испытаний № 13-13/08461-25 от 28.04.2025

2. протокол (акт) отбора проб (образцов) продукции от 21.04.2025 - копия

Информация по отбору проб: отбор проб образцов строительной продукции
проведен 21.04.2025, помощником врача по гигиене труда отдела санитарно-
гигиенического анализа и экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия» Кудасовой Т.В. (аккредитация специалиста по специальности
«Гигиена и санитария», уникальный номер реестровой записи 2022.3256848,
действителен до 28.02.2027 г.), в соответствии с требованиями раздела 4 ГОСТ 30108-94
в присутствии представителя заявителя - инженера ПТО АО «ЛАТО» Николаевой О.М.

Информация по ИЛЦ: лабораторные (инструментальные) исследования проведены аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HE18.

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний установлено (результаты экспертизы):

Проведена гигиеническая оценка продукции «Строительные материалы, добываемые на их месторождениях или являющиеся побочным продуктом промышленности, в соответствии с гигиеническими нормативами для строительных материалов 1 класса, которые разрешается использовать в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях».

1. Протокол испытаний № 13-13/08461-25 от 28.04.2025

В образце строительных материалов: Плиты фиброцементные LATONIT – СН окрашенные полимерными красками и полиуретановым лаком антиграффити, изготовленные по ТУ 23.65.12-130-00281708-2023, изготовитель АО «ЛАТО», Республика Мордовия, Чамзинский район, рп Комсомольский, ул. Промышленная, зд.2, дата изготовления 05.02.2025, партия № 96, объем партии 223 шт, по результатам испытаний:- удельная активность радионуклидов составила: калий- 40 - $62,60 \pm 68,20$ Бк/кг, радий-226 – $14,59 \pm 6,91$ Бк/кг; торий-232- менее 8,00 Бк/кг (уровни удельной активности радионуклидов гигиеническими нормативами не регламентируются).

- Удельная эффективная активность ($A_{эфф}$) естественных радионуклидов составила $20,2 \pm 11,9$ Бк/кг при нормативном значении не более 370 Бк/кг, что соответствует требованиям таблицы к подразделу 12 раздела 11 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299.

Специалист:

Врач по общей гигиене отдела
санитарно-гигиенического анализа и экспертиз

М.В. Ахапкин

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата проведения экспертизы: 14.05.2025