

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)



N RU C-RU.АД67.В.00467/22

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Лато», ОГРН: 1021301578077, ИНН: 1322044903
Место нахождения (адрес юридического лица): 431722, Россия, Республика Мордовия,
Чамзинский район, рабочий поселок Комсомольский, телефон: +7 (83437) 3-01-11, адрес
электронной почты: lato@moris.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Лато», ОГРН: 1021301578077, ИНН: 1322044903
Место нахождения (адрес юридического лица): 431722, Россия, Республика Мордовия,
Чамзинский район, рабочий поселок Комсомольский

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр».
ОГРН: 1165005050396, ИНН: 5005062313. Адрес юридического лица: 140200, Россия, Московская
область, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 117186,
Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 20 корпус 1, офис № 113, этаж-1, телефон: +7(495) 980-51-17,
адрес электронной почты: info@bequest-center.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.10АД67

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Плиты фиброцементные облицовочные стеновые, торговой марки «LATONIT», типа NT
ФЦП-ПО-LATONIT, прессованные, окрашенные акриловой водно-дисперсионной
краской марки «LATONIT» (ТУ 2316-026-00281708-08, изготовитель АО «ЛАТО»),
толщиной сухого слоя 100±10 мкм и лаком УФ-отверждения на водной основе
UVA911G5 (изготовитель «ICA S.p.A.», Италия), толщиной сухого слоя 20 мкм, общей
толщиной панелей от 4 мм до 12 мм; типа NT ФЦП-ПОМ-О-LATONIT, прессованные,
окрашенные в массу, окрашенные акриловой водно-дисперсионной краской марки
«LATONIT» (ТУ 2316-026-00281708-08, изготовитель АО «ЛАТО»), толщиной сухого
слоя 100±10 мкм и лаком УФ-отверждения на водной основе UVA911G5 (изготовитель
«ICA S.p.A.», Италия), толщиной сухого слоя 20 мкм, общей толщиной панелей от 4 мм
до 12 мм, выпускаемые по ТУ 5700-035-00281708-2010 «ПЛИТЫ ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ
LATONIT. Технические условия» с изм. №№ 1-3.

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.65.12

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г.
№ 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 3230/М-22 от 08.12.2022 г.,
выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с
ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПБ78);
акта о результатах анализа состояния производства № БЦ123-264.22-01 от
30.09.2022 г.
Схема сертификации: 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Показатели пожарной опасности строительных материалов согласно Приложению на 1 листе.
Условия хранения: на открытой асфальтированной или бетонированной площадке только в случае
сохранности транспортной упаковки с использованием полиэтиленовой пленки. При нарушении
транспортной упаковки плиты следует хранить в закрытом помещении или под навесом в условиях,
предотвращающих их увлажнение, во избежание смерзания изделий и их повреждения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 09.12.2022 г. по 08.12.2027 г.

М.П. **Руководитель**
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперт-аудиторы)



(подпись)

(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Смолин Павел Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АД67.В.00467/22

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть	Группа горючести - слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости - трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности - с малой дымообразующей способностью (Д1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа по токсичности продуктов горения – малоопасные (Т1)



Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))


(подпись)

Смолин Павел Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))