

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

119435, г. Москва, Большая Пироговская ул., д. 23

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 7342-25

г. Москва

Выдано

12 сентября 2025 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ	АО «Лато» Россия, 431720, Республика Мордовия, м. р-н Чамзинский, г.п. Комсомольское, рп. Комсомольский, ул. Промышленная, зд. 2 Тел.: +7 (83437) 3-01-11; e-mail: lato@moris.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	АО «Лато» Россия, 431720, Республика Мордовия, м. р-н Чамзинский, г.п. Комсомольское, рп. Комсомольский, ул. Промышленная, зд. 2
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	Плиты фиброцементные LATONIT окрашенные полимерными красками

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - плиты LATONIT окрашенные полимерными красками представляют собой фиброцементные плоские прямоугольные изделия с ровной или рельефной лицевой поверхностью, на которую нанесено защитно-декоративное полимерное покрытие. Боковые поверхности плит окрашены в соответствующий лицевой поверхности цвет той же краской. Обратная (нелицевая) поверхность плит покрыта защитными составами. Плитой-основой является фиброцементная плоская прессованная плита LATONIT неокрашенная или окрашенная в массу, основными компонентами которой являются целлюлозное волокно, цемент, минеральные наполнители, пигменты и добавки.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для использования в качестве облицовочных элементов в конструкциях навесных фасадных систем с применением «видимого» способа крепления плит вытяжными заклепками или самонарезающими винтами и «скрытого» способа крепления плит кляммерами КЛ8 «КРАБ». Плиты могут применяться в слабоагрессивной и среднеагрессивной внешней среде; в сухой, нормальной и влажной зонах влажности; при минимальной температуре окружающего воздуха – минус 50 °С, максимальной температуре на поверхности плит – плюс 80 °С.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ -

физико-механические характеристики при испытаниях по ГОСТ 18124-2012: предел прочности при изгибе – не менее 21,5 МПа, плотность – не менее 1500 кг/м³, морозостойкость – не менее 150 циклов при остаточной прочности не менее 90 %; адгезия покрытия при испытании по ГОСТ 15140-78 методом решетчатых надрезов – не более 1 в условиях типа А и не более 2 в условиях типа Б; стойкость покрытия к воздействию климатических факторов при испытании по ГОСТ 9.401-2018 (метод 6) – не менее 90 циклов; стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при испытании по ГОСТ 9.403-2022 (метод А) не менее 24 ч. Плиты LATONIT окрашенные полимерными красками относятся к группе горючести Г1 – слабогорючие (по ГОСТ 30244-94).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие физико-механических характеристик плит LATONIT окрашенных полимерными красками технологии производства и применения, а также контроля качества требованиям нормативной и технологической документации, в т.ч. описанным в приложении и в обосновывающих техническое свидетельство материалах.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - технические условия изготовителя, протоколы и другие документы о результатах испытаний плит LATONIT окрашенных полимерными красками, экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия», сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности, а также законодательные акты и нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») от 11 сентября 2025 г. на 11 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до 12 сентября 2027 г.

Директор
Федерального автономного учреждения
«Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической оценки
соответствия в строительстве»



А.В. Копытин

Зарегистрировано 12 сентября 2025 г., регистрационный № 7342-25,
заменяет ранее действовавшее техническое свидетельство № 6975-23 от 20 сентября 2023 г.

Пригодность продукции указанного наименования впервые была подтверждена техническим свидетельством № ТС-2066-08 от 28 марта 2008 г.

Примечание: подписано директором ФАУ «ФЦС» в соответствии с Приказом Министра России от 6 февраля 2025 г. № 65/пр

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)133-01-57 (доб.123, 108)